

# BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem

Fernwärmenetz Hennigsdorf  
16761 Hennigsdorf

Betreiber

Stadtwerke Hennigsdorf GmbH

Die Gutachterin bescheinigt dem Versorgungssystem folgende Kennzahl:  
Der nach **GEG 2020** Anlage 9 Nr. 1c anzuwendende

**CO<sub>2</sub>-Emissionsfaktor [f<sub>CO<sub>2</sub>eq.</sub>]** beträgt **77,3 gCO<sub>2</sub>eq./kWh.**

nach Anlage 9 Nr. 1c, GEG 2020  
(berechnet nach FW 309-1:2023)

Beinhaltet gemessene Daten vom 01.10.2023 bis 30.09.2024.  
Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 08.11.2027.

ausgestellt am: 08.11.2024



**Kerstin Becker**  
Gutachternummer: FW609-270